

---

04 број 183-15/17  
Београд, 10. 07. 2017. године

Комисија Наручиоца, образована Решењем 04 број 183-4/17 од 02.06.2017. године, за спровођење отвореног поступка јавне набавке бр 06/2017 за набавку радова- адаптација термотехничких инсталација са пратећим електроенергетским инсталацијама и грађевинско-занатским радовима за објекат „Музеј 25. мај“, дана 07 јула 2017. године, даје

**ТРЕЋЕ ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ОДГОВОРЕ ЗА ЈНОП БРОЈ 06/2017  
НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА**

**ПИТАЊА:**

U delu predmera 5 “ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА”, позације пумпе:

1. Od произвођача пумпи добили смо информацију да изабране пумпе не могу испунити тражене радне тачке.

Molimo Vas за појашњење да ли да дамо цену према изабраном типу пумпи или према захтеваним карактеристикама?

2. Da ли је потребно да пумпа у позацији 2. буде у oznaci N, пошто се користи у кругу изменјивача коморе, а N је oznaka за санитарну воду у кругу бојлера без cevne змије?

**ОДГОВОРИ :**

1. U Konkursnoj документацији је dato да при задатом protoku пумпа може да ostvari dati максимални napor. U stvarnom stanju радна тачка није на максимуму него у дијапазону од 45-65 % од максималног napora пумпе тако да све пумпе задовољавају радне тачке при радном protoku и naporu.

2. Za пумпу magna3 25-60N ова oznaka N се односи на то да је пумпа navojna, а не са flanšном i пумпа није од inoxa.

---

Ово појашњење и одговоре објавити на Порталу јавних набавки и интернет порталу наручиоца.

Предметни докуменат чини саставни део Конкурсне документације 04 број 183-6/17 од 22.06.2017. године.

Комисија за спровођење ЈНОП број 06/2017